

大井町駅における防煙垂れ壁落下について（続報）

6月19日に発生しました当社大井町駅における防煙垂れ壁の落下について、りんかい線ご利用のお客様には、多大なご心配やご迷惑をおかけしており深くお詫び申し上げます。

本件について現在の対応状況をお知らせいたします。

1 現在の対応状況

【大井町駅】

- ・当該箇所周辺の防煙垂れ壁を取り外し、今週中に代替品に更新予定。
- ・その他の箇所について詳細点検を実施し、安全を確認済み。
- ・落下原因について専門機関とともに調査中。

【その他の駅】

- ・各駅緊急点検を実施。
- ・同タイプの防煙垂れ壁を設置している東京テレポート駅について詳細点検を実施中（明日終了予定）。

2 その他

現在、当該箇所について工事用の仮設物を設置しております。

通行の際ご迷惑をおかけしておりますが、安全に留意し作業を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

事故概要

- 1 発生日時 令和2年6月19日（金）9時30分頃
- 2 発生場所 りんかい線大井町駅 改札外 1メートル付近
- 3 概要
 - ・改札口を出たところの上部に設置されている防煙用の垂れ壁が落下。
 - ・けが人等の被害はない。
- 4 落下物 防煙垂れ壁（ガラス製）
幅 1500mm × 高さ 500mm × 厚み 6mm 重量約 15kg