



令和2年6月19日
東京臨海高速鉄道株式会社

大井町駅における防煙垂れ壁落下について

本日（6月19日）、当社大井町駅において、改札口を出たところの上部に設置されている防煙用の垂れ壁が落下する事象が発生しました。

本事象によるけが人などの被害は発生しておりませんが、りんかい線ご利用のお客様には、多大なご心配やご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

- 1 発生日時
令和2年6月19日（金）9時30分頃
- 2 発生場所
りんかい線大井町駅 改札外 1メートル付近
- 3 概 要
 - ・改札口を出たところの上部に設置されている防煙用の垂れ壁が落下。
 - ・けが人等の被害はなく、安全確保のため周辺を直ちに立入禁止とした。
 - ・周辺に設置してある防煙垂れ壁について点検の上、安全を確認済み。
 - ・落下原因については調査中。
- 4 被害状況
けが人なし。
- 5 落下物
防煙垂れ壁（ガラス製）
幅 1500mm×高さ 500mm×厚み 6mm 重量約 15kg
- 6 今後の対応
全駅緊急点検の上、再発防止策を講じる。
- 7 その他
付近のエスカレーターを1機停止したが、出入口の閉鎖等はなし。

東京臨海高速鉄道(株) 総務部企画担当
電話 03（3527）6765