



令和2年6月26日  
東京臨海高速鉄道株式会社

## 大井町駅における防煙垂れ壁落下について（第3報）

6月19日に発生しました当社大井町駅における防煙垂れ壁の落下について、りんかい線ご利用のお客様には、多大なご心配やご迷惑をおかけしており深くお詫び申し上げます。

本件について、各箇所の詳細点検を完了し、異常のない旨確認いたしました。

また、落下原因については引き続き専門機関とともに調査を継続し、原因究明に努めてまいります。

今回の事象を深く反省し、あらためて安全に取り組んでまいります。

### ○対応状況

#### 【大井町駅】

6月26日の早朝に、当該箇所及び周辺の防煙垂れ壁を軽量型に更新完了いたしました。

#### 【その他の駅】

6月24日に、同タイプの防煙垂れ壁を設置している東京テレポート駅について詳細点検を完了し、異常がないことを確認いたしました。

### 事 故 概 要

- 1 発生日時 令和2年6月19日（金）9時30分頃
- 2 発生場所 りんかい線大井町駅 改札外 1メートル付近
- 3 概要
  - ・改札口を出たところの上部に設置されている防煙用の垂れ壁が落下。
  - ・けが人等の被害はない。
- 4 落下物 防煙垂れ壁（ガラス製）  
幅1500mm×高さ500mm×厚み6mm 重量約15kg

東京臨海高速鉄道(株) 総務部企画担当  
電話03（3527）6765