

## 大井町駅における壁面タイルの落下について

令和7年2月13日  
東京臨海高速鉄道株式会社

令和7年2月12日、りんかい線大井町駅において、壁面タイルが落下しましたので、お知らせいたします。

本件による怪我人等の被害は発生しておりませんが、大井町駅をご利用のお客様に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時 令和7年2月12日（水）午後11時15分頃
2. 発生場所 りんかい線 大井町駅構内
3. 状況 大井町駅のC出口方面に接続するエスカレーター付近において、壁面タイル（材質：磁器製、長さ40cm、幅40cm、厚さ6mm、重さ約2kg）が落下
4. 怪我人等 なし
5. 列車の影響 なし
6. 原因（推定） 経年劣化
7. 今後の対応 大井町駅において緊急点検を実施  
大井町駅と同様の壁面タイルを使用している箇所についても点検を実施

**【お問い合わせ先】**

東京臨海高速鉄道株式会社（りんかい線）  
総務部総務課 TEL：03-3527-6765